

POŽARNI NAČRT

za

PROIZVODNO-POSLOVNI OBJEKT SOS SEJMI Pod gabri 17, Poslovna cona Žeje pri Komendi, 1218 Komenda

Naročnik: **SOS sejemske rešitve d.o.o.**
Pod gabri 17, Poslovna cona Žeje pri Komendi,
1218 Komenda

Zap. št.: **PV 102/24-38GZ**

Datum: **Marec 2024**

Izdelal: **Gašper Zalaznik, dipl.inž.teh.var.**


Podjetje: **KOMPLAST d.o.o.**

Žig podjetja:



Odgovorna oseba: **Strokovni direktor**
mag. Milan Žegarac, dipl. var. inž.

Podpis odgovorne osebe


SOS exhibition solutions

SOS sejemske rešitve d.o.o.
PC Žeje pri Komendi, Pod gabri 17
1218 Komenda, Slovenija

GAŠPER ZALAZNIK
Digitalno podpisal
GAŠPER ZALAZNIK
Datum: 2024.03.01
13:48:44 +01'00'

Milan Žegarac
Digitalno podpisal
Milan Žegarac
Datum: 2024.03.07
07:52:33 +01'00'

Potrditev prejema požarnega načrta (potrdi gasilska enota):

(ime in priimek – tiskano ter podpis)

1. PODATKI O OBJEKTU

Proizvodno-poslovni objekt SOS SEJMI se nahaja na naslovu Pod gabri 17, Poslovna cona Žeje pri Komendi, 1218 Komenda.

Gre za samostojni objekt - gabariti objekta: 43,0 m x 25,0 m. Na SV strani objekta se cca 2 m od fasade nahaja skladiščni šotor.

Pozor! Na strehi objekta je izvedena sončna elektrarna, ki pa ni predmet obravnave v tem požarnem načrtu.

Etažnost: objekt ima dve etaži: P + N.

Etaži povezujeta dve stopnišči. Glavno stopnišče je požarno ločeno in se nahaja pri glavnem vходу. Sekundarno stopnišče pa povezuje skladišče v pritličju in tiskarno v nadstropju.

Namembnost: trženje in oprema ter vsa logistična opravila pri opremljanju sejmov.

V pritličju se nahaja: mizarska delavnica, skladišče, shramba avdio video opreme in sklop garderob in sanitarij za zaposlene.

V nadstropju je en del poslovni (sejna soba, arhiv, tajništvo, pisarne z 'odprtim' tlorisom), drugi del pa obsega priročno skladišče in digitalno tiskarno - ki sta s sekundarnim stopniščem povezana s skladiščem v pritličju.

BTP objekta: cca 2140 m²

Predvideno št. uporabnikov: v objektu se lahko pričakuje do največ 100 oseb

Požarna obremenitev - ocenjena: do 1000 MJ/m²

Število požarnih sektorjev: 5

PS1: stopnišče, izložba in avla (A= cca 45 m²)

PS2: mizarska delavnica (A= cca 333 m²)

PS3: pripravljalnica, prostor za avdiovizualne naprave, sanitarije in skladišče v pritličju ter digitalna tiskarna v nadstropju (A= cca 1033 m²)

PS4: komerciala, direktor, oblikovanje, družabni prostor, arhiv, sejna soba v nadstropju objekta (A= cca 587 m²)

PSS: strojnica in prostor za čistila (A= cca 12 m²)

Sredstva za gašenje: ročni gasilni aparati na prah in CO₂

Zunanje hidrantno omrežje: nadzemni hidranti v bližini objekta – glej grafično prilogo situacija zunanje ureditve

APZ: varnostna razsvetljava

ODT: površine za oddimljanje (v mizarski delavnici in skladišču v pritličju se nahajajo ročna krmilna stikala za odpiranje oken iz nivoja tal)

Površina za gasilce: ob objektu se nahaja površina, namenjena za namestitve in razvitje vseh vrst naprav ter sredstev za gašenje tovrstnih objektov.

Nevarne snovi: nevarnih snovi v količinah, ki bi povečevale požarno ogroženost v objektu ni pričakovati.

Dostop do objekta: dostop do objekta je možen preko glavne povezovalne ceste Vodice-Moste, ki vodi mimo poslovne cone Žeje pri Komendi, kjer se nahaja obravnavana stavba.

Podatki o najbližji gasilski enoti:

Gasilske enota:

Oddaljenost gasilske enote:

Kategorija najbližje gasilske enote:

Telefon:

Elektronska pošta:


Prostovoljno gasilsko društvo Moste

cca 3,1 km

III. kategorija

+386 1 8341 159

info@pgd-moste.si



2. GRAFIČNI PRIKAZI POŽARNEGA NAČRTA

1. SITUACIJA ZUNANJE UREDITVE
2. TLORIS PRITLIČJA
3. TLORIS 1. NADSTROPJA



	- izhod iz objekta
	- nadtalni hidrantni prikl.
	- dovoz - gasilska pot
	- zbirno mesto
	- delovna površina za gasilce
	- število ljudi v objektu
	- možnost notranjega napada
	- obravnavani del objekta
	- oskrba s pitno vodo
	- dovod električne energije
	- plinovod
	- plinska požarna pipa
	- nevarnost pri gašenju z vodo



KOMPLAST
Tržaška cesta 511,
1351 Brezovica pri Ljubljani

Objekt:	PROIZVODNO-POSLOVNI OBJEKT SOS SEJMI Pod gabri 17, Poslovna cona Žeje pri Komendi 1218 Komenda
---------	--

Projekt:	POŽARNI NACRT
----------	---------------

Datum:	februar 2024
--------	--------------

Vsebina risbe:	št. projekta:	Risba št.:
SITUACIJA ZUNANJE UREDITVE	PV 102/24-38GZ	1p



- | | |
|---|--|
|  | vrata s požarno odpornostjo in samozapiralom |
|  | možnost notranjega napada |
|  | glavna elektro omarica |
|  | varnostna razsvetljava |
|  | meja požarnega sektorja v objektu |
|  | stikalo za odvod dima in toplote (površine za oddimljanje) |
|  | naravni odvod dima in toplote (površine za oddimljanje) |

MERILO:



KOMPLAST
Tržaška cesta 511,
1351 Brezovica pri Ljubljani

Objekt: PROIZVODNO-POSLOVNI OBJEKT SOS SEJMI
Pod gabri 17, Poslovna cona Žeje pri Komendi

Projekt:	POŽARNI NAČRT
----------	---------------

Datum:	februar 2024
--------	--------------

Vsebinska risbe:	št. projekta:	Risba št.:
TLORIS NADSTROPJA	PV 102/24-38GZ	3p